



Pero, Gennaio 2021

Carrier Distribution Italy S.r.l. certifica quanto segue, in conformità alla norma EN 14511:

REQUISITI SISTEMI ARIA/ACQUA =< 35kW

		EER	COP
ARIA-ACQUA =<35KW	LIMITE ON/OFF	3,8	4,1
ARIA-ACQUA =<35KW	LIMITE INVERTER	3,61	3,89

POMPE DI CALORE INVERTER - FAMIGLIA AQUASNAP REVERSIBILE PLUS

UNITA' ESTERNA	EER	COP
30AWH004	4,20	4,15
30AWH006	3,70	4,28
30AWH008	3,99	3,97
30AWH012	3,66	3,95
30AWH015	3,85	4,09
30AWH012-9	4,15	4,30
30AWH015-9	3,81	4,20

UNITA' ESTERNA	EER	COP
30AWH005HE	4,35	4,40
30AWH007HE	4,00	4,10
30AWH011HE	4,60	4,70
30AWH011HE9	4,65	4,60
30AWH015HE	4,10	4,25
30AWH015HE9	4,15	4,35

POMPE DI CALORE ON-OFF - FAMIGLIA AQUASNAP REVERSIBILE

UNITA' ESTERNA	EER	COP
30RQ-017 CH	3,88	4,15
30RQ-033 CH	3,80	4,1


POMPE DI CALORE INVERTER - FAMIGLIA AQUASNAP REVERSIBILE PLUS

UNITA' ESTERNA	EER	COP
30RQV-017	3,9	4,1
30RQV-021	3,8	4,1

Le unità Pompe di Calore riportate nel presente documento soddisfano i requisiti di legge di cui all' ALLEGATO F del Decreto Rilancio del Maggio 2020 in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Le unità sono quindi idonee per accedere agli incentivi Super Ecobonus e Conto Termico 2.0

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Giorgio Mattioli


Country Sales Director HVAC

Carrier Distribution Italy S.r.l.